

Raadsbrief ter informatie

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo

Doorkiesnummer
541153

Behandeld door
E.R. Jasper

Datum
07 september 2021

Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan 'Herziening ondergrondse 110kV kabelverbinding'

Geachte leden van de raad,

Hierbij willen wij u op de hoogte stellen van ons besluit om het ontwerpbestemmingsplan 'Herziening ondergrondse 110kV kabelverbinding' ter inzage te leggen.

Inleiding

Tennet TSO is bezig met het vernieuwen en aanpassen van het 110kV hoogspanningsnet in de provincie Overijssel. Om ook in de (nabije) toekomst te kunnen voorzien in voldoende capaciteit wil zij een extra 110kV hoogspanningsleiding aanleggen tussen Almelo en Hengelo. Hierover hebben wij in april 2021 reeds een positief principebesluit genomen. Over ons besluit hebben wij uw raad met een raadsbrief geïnformeerd. Vervolgens is het ontwerpbestemmingsplan 'Herziening ondergrondse 110kV kabelverbinding' opgesteld.

Extra ondergrondse hoogspanningsverbinding


Tennet TSO is de netbeheerder voor het Nederlandse hoogspanningsnet voor elektriciteit (110kV en hoger). Door de veranderingen in het landelijke 380kV-net en het regionale 110kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in de provincie Overijssel te maken met overbelastingen. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door dit elektriciteitsnet te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Het bestaande elektriciteitsnetwerk in Overijssel wordt uitgebreid met drie nieuwe ondergrondse 110kV kabelverbindingen tussen de bestaande stations:

- Nijverdal (NVD) – Rijssen (RS);
- Almelo Mosterdpot (AMLM) – Hengelo Weideweg (HGLW);
- Hengelo Weideweg (HGLW) – Hengelo Oele (HGLO).

De ondergrondse 110kV kabelverbinding Almelo Mosterdpot (AMLM) - Hengelo Weideweg (HGLW) ligt op gronden van drie gemeenten, te weten Almelo, Hof van Twente en Hengelo en kan op basis van de vigerende bestemmingsplannen niet worden aangelegd. Daarom zullen deze gemeenten hun bestemmingsplan herzien.

Het tracé voor de ondergrondse hoogspanningsleiding in Almelo ligt zoveel mogelijk buiten het stedelijke gebied, zie de kaart hieronder.



Indicatie ligging tracé binnen de gemeente Almelo

Strijdigheid bestemmingsplan

Het verzoek is in strijd met de huidige bestemmingsplan door het ontbreken van de dubbelbestemming 'Leiding-Hoogspanning'. Deze bestemming is ter bescherming van de ondergrondse hoogspanningsleiding, om te waarborgen dat niet kan worden gebouwd of gegraven op de hoogspanningsleiding (5,5 meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding) en dat dit tracé primair voor de hoogspanningsleiding bestemd is met alle voorzieningen die hierbij horen.

Afstemming met de omgeving

De directe omgeving (grondeigenaren, omwonenden en bedrijven) is uitgebreid door Tennet geïnformeerd over de aanleg van de ondergrondse extra hoogspanningsleiding. Tennet heeft hiervoor informatiebrieven verzonden en een online bijeenkomst georganiseerd op 22 juni 2021 om vragen te beantwoorden. Hieruit zijn geen belemmeringen gebleken. Daarnaast heeft in het kader van vooroverleg afstemming plaatsgevonden met de Provincie, Rijkswaterstaat, ProRail en de Veiligheidsregio. Ook hieruit zijn geen belemmeringen gebleken.

Wij zijn met Tennet TSO de mogelijkheden aan het onderzoeken om de bestaande 110kV hoogspanningsleidingen in Almelo ondergronds te brengen. Op 15 september 2020 heeft de gemeenteraad van Almelo gekozen voor variant 4: 'de ondergrondse verkabeling om de stad heen'. Voor een deel ligt deze variant parallel naast de extra 110kV hoogspanningsleiding. Echter de extra 110kV hoogspanningsleiding moet op aanzienlijk kortere termijn worden aangelegd en kan eveneens vanwege technische aspecten niet in hetzelfde tracé worden opgenomen als de andere 110kV hoogspanningsleiding. Om deze reden kunnen beide projecten niet gekoppeld worden en zullen afzonderlijke ruimtelijke procedures worden opgestart.

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

Op korte termijn wordt het ontwerpbestemmingsplan 'Herziening ondergrondse 110kV kabelverbinding' ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Dit bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wij informeren u over ons besluit, omdat u op basis van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd bent om het bestemmingsplan vast te stellen. Naar verwachting ontvangt u in het 1e kwartaal van 2022 een raadsvoorstel om het bestemmingsplan vast te stellen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

